



SAS MIIDEX
 Au capital de 300 000 €
 2, rue Isaac Newton
 31830 Plaisance du Touch
 France
 contact@miidex.com
 Tél : 05 61 400 100
 Fax : 05 61 99 38 43

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 67809

Je soussigné Monsieur Pierre Lassalas, président

Représentant la société MIIDEX sas, située 1 Rue Isaac Newton 31830 PLAISANCE DU TOUCH

déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit :

Ref : **67809** dont la description est APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, DETECTEUR, 12W, 3000°K, Gris antracite, IP54, éclairant à diode émettrice de lumière, destinée à l'éclairage intérieur des bâtiments.

est conforme aux Directives de l'Union Européenne suivantes, encadrant le marquage CE :

DIRECTIVE / REGLEMENT	DIRECTIVE N°
LVD - LOW VOLTAGE DIRECTIVE	2014/35/CE
EMC - ELECTROMAGNETIC	2014/30/CE
RoHS - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES	2011/65/CE (replaces 2002/96/CE)
ECODESIGN - ERP	Directive 2009/125/CE Règlement 244/2009 + 295/2009 + 1428/2015

LOW VOLTAGE	EN 60968 : Mai 2013 EN 60598 : 2008-2009 EN 62493 : 2010 EN 62471 : 2008 EN 62031 : 2008 - 2013
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	EN 55015 : 2009 EN 61000-3-2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61547 : 2009
LAMP CONTROLGEAR	EN 61347-2-13/A1 : Juin 2017



A passé les tests de résistance au feu 960°

Le jeudi 2 août 2018,

Signature

